



## Säkerhetsregler för arbeten som utförs på St1s drivmedelsanläggningar och byggnader

### A ALLMÄNT

Allt arbete ska utföras i enlighet med:

- gällande lagar och förordningar samt anvisningar från lokala myndigheter och
- dessa SÄKERHETSREGLER

Entreprenören ska tillse att den personal som utför arbeten på drivmedelsanläggningen har tillräcklig utbildning och information för det arbete som ska utföras. Vid speciella åtgärder krävs att entreprenören innehar godkänd ackreditering.

Varselkläder ska bäras av all personal som utför arbeten inom stationsområdet. Skyddskläder och skyddsutrustning ska anpassas efter arbetets art.

Tillfällig avspärrning av arbetsområdet ska utföras enl. Arbetsmiljöverkets regler för att skydda både arbetande personal och 3:e person.

Alla arbeten i anslutning till försäljningsställen för drivmedel utföres inom BRANDFARLIGT OMRÅDE, varför tillbörlig försiktighet ska iakttas och givna säkerhetsföreskrifter följas. Brandsläckningsutrustning ska finnas tillgänglig inom arbetsområdet.

Entreprenören ansvarar för att reglerna efterlevs. Det är entreprenörens skyldighet att informera sina anställda och underentreprenörer på arbetsplatsen om de regler som gäller vid arbete på St1s försäljningsställen.

St1 förbehåller sig rätten att på platsen omedelbart stoppa arbetet om säkerheten eller dessa regler åsidosätts. Ekonomisk ersättning till entreprenören utgår ej i anledning härav.

Det åligger entreprenören att säkerställa att nödvändiga lov, tillstånd och anmälningar för arbetet finns på plats innan arbetet påbörjas.

Den som ska utföra ett arbete är skyldig att informera sig om rådande förhållanden på platsen, INNAN arbetet påbörjas. Uppmärksamhet ska även riktas mot verksamhet på grannfastigheter. Om annat arbete pågår på eller inom stationsbyggnaden eller stationsområdet ska samordningsplan gemensamt upprättas och föreståndaren för anläggningen ska informeras om planen för arbetenas bedrivande.

Vid allvarlig olycka eller incident ska information om händelsen omgående delges till:

- 1) Föreståndare för anläggningen
- 2) Beställaren
- 3) Lokala myndigheter, såsom Räddningstjänsten och Miljömyndigheten

Vid en arbetsplatsolycka ska även en anmälan upprättas till Arbetsmiljöverket.

Vid alla fall av olyckor, incidenter eller säkerhetsrisker ska beställaren omgående kontaktas.

För att minimera risken för skador ska all personal som vistas på anläggningen ingripa om man ser att arbeten ej utförs enl. gällande lagar, föreskrifter eller dessa säkerhetsregler. Beställaren ska informeras efter ett sådant ingripande.

### B SÄRSKILT RISKBETONADE ARBETEN

Följande typer av arbeten klassificeras som SÄRSKILT RISKBETONADE. Speciell omsorg och försiktighet ska iakttas vid sådana arbeten.

#### a Hetarbeten

Vid heta arbeten inom förbudsområde måste tillstånd inhämtas från tillståndshavaren av hanteringstillståndet innan arbetet får påbörjas. Entreprenören och beställaren avgör om behov finns för ett samrådsmöte med räddningstjänsten, se SFS 2010:1011 (LBE). Föreståndaren och/eller tillsynshavaren ska informeras om arbetet samt de skyddsåtgärder som vidtas, innan arbetet påbörjas.

#### b Arbete i eller på cisterner

Cisternnedstigning får endast utföras av entreprenör som har ackreditering (C-organ) samt erhållit särskilt godkännande av St1 för detta arbetsmoment.

Innan nedstigning i cistern ska entreprenören säkerställa att cisternanläggningen är gasfri och att eventuell gasreturledning är ur drift. Arbeten på cisterner inklusive drivmedelsledning får endast utföras av entreprenörer som innehar ackreditering för denna typ av arbeten.

#### c Schaktning

Avser större/djupa schakt (>1,5m djup) som vid t.ex. cisterninstallation, upptagning av cistern samt saneringsarbeten. Gasdetektor ska alltid användas och bäras vid denna typ av arbeten.

## Säkerhetsregler för arbeten som utförs på St1s drivmedelsanläggningar och byggnader

### **d Arbete på distributionsplan**

Påkörningsrisk ska alltid beaktas.

### **e Arbete på hög höjd / Schaktarbeten (>1,5 m)**

Använd erforderlig skyddsutrustning för att förhindra fall samt skydd mot nedfallande material eller verktyg.

### **f Elektriska arbeten**

Oavsiktlig spänningssättning av utrustning ska förhindras på lämpligt sätt. Vid användning av frånskiljningsdon ska dessa uppfylla gällande krav som frånskiljare enligt svensk standard och starkströmsföreskrifterna.

### **g Rivningsarbeten**

Lämplig och för arbetet avsedd skyddsutrustning ska användas.

### **h Hängande last**

Var särskilt observant på riskerna med hängande last. Inga personer får vistas inom området där hängande last förflyttas.

## **C ARBETENAS BEDRIVANDE**

Entreprenören ska informera föreståndare/tillsynsansvarig för anläggningen innan arbete påbörjas samt när arbetet avslutats.

Vid arbete på del av drivmedelsanläggningen som kan påverkas av drivmedelsleverans ska lås till påfyllningen tillfälligt bytas ut. Detta för att förhindra oplanerad leverans av drivmedel vid pågående arbete.

Arbeten på del av drivmedelsanläggningen får ej bedrivas under pågående drivmedelleverans.

Inga riskbetonade arbeten får utföras inom stationsområdet under den tid som påfyllning av cisternerna pågår. Innan arbetena återupptas ska det kontrolleras och konstateras att inte bensingas finns inom arbetsställets lågpunkter.

Vid drivmedelsarbeten ska åtgärder vidtas för att minimera att bensingas tränger ut i luften då den riskerar att ansamlas i lågpunkter inom arbetsområdet såsom i schakter, brunnar etc.

Vid arbeten med drivmedelsledning, gasreturledning och/eller drivmedelsmätare ska extra försiktighet tillämpas för att förhindra drivmedelsläckage till mark. Vid ett eventuellt läckage ska beställaren kontaktas omgående.

Gasdetektor ska alltid användas vid arbete på cistern eller rörledning samt vid arbeten i schakter.

Gasdetektorer ska underhållas enl. tillverkarens föreskrifter. Gasdetektorernas funktion ska kontrolleras kontinuerligt, (minst 1 gång per månad).

Elektriska verktyg ska vara klassade och godkända för användning i den riskzon där arbetet ska utföras. Se starkströmsföreskrifterna och klassningsplan med tillhörande klassningsritning för aktuell station.

Vid arbete som innebär öppning av gasfälla ska försäkringen om gastätning lämnas till beställaren efter avslutat arbete.

Vid all schaktning ska avspärning ske på ett varaktigt och betryggande sätt. Avspärning ska placeras tillräckligt långt från schaktkant så att både trafik och människor hålls på ett riskfritt avstånd.

Täthetsprovning av drivmedelsledning ska alltid utföras när ingrepp av något slag gjorts i befintlig rörinstallation.

Vid misstanke att jordmassor och/eller schaktvatten är förorenade med petroleumprodukt, under pågående schaktarbete, ska beställaren kontaktas omgående. Är inte beställaren tillgänglig vid tillfället kontaktas St1s kontrakterade miljökonsult enligt upprättad rutin (quick response). Arbetet inom det förorenade området avbryts till dess att St1s beställare återkommer med besked om hur framdriften ska fortgå.

Vid misstanke om asbest och/eller PCB förekomst i samband med ombyggnation eller rivningsarbete, ska beställaren omgående kontaktas.

Om bensinlukt uppkommer inomhus eller på annan plats där bensingas inte ska förekomma, ska arbetena omedelbart stoppas, beställare meddelas och överenskommelse träffas om vilka åtgärder som ska vidtas.

Arbetsområdet ska hållas rent och prydligt. Vid arbetsdagens slut ska arbetsområdet hållas avspärrat på lämpligt sätt om arbetet inte är helt avslutat.



St1 Sverige AB



**Säkerhetsregler för arbeten som utförs på St1s drivmedelsanläggningar och byggnader**

**Härmed bekräftas att jag har tagit del av och förstått dessa säkerhetsregler**

Ort och datum: \_\_\_\_\_

Företag: \_\_\_\_\_

Befattning: \_\_\_\_\_

Namnteckning \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_